

Høvringen Renseanlegg

Det verserer rykter om at jeg er imot at nye brukere får tilslutte seg Høvringen Renseanlegg. Dette er ikke tilfelle, og jeg føler behov for en liten oppklaring. Høvringen Renseanlegg er bygget i 1980 etter pålegg fra myndigheter. Anlegget er kostet av reiselivsbedriftene på Høvringen i fellesskap og i sin helhet finansiert av disse. Det er organisert som et sameige hvor hver av sameierne gikk inn med en andel tilsvarende de behov en mente å ha i byggeåret og i fremtiden.

Anlegget har i dag en begrenset overkapasitet i forhold til de behov eierne har. Det aktuelle spørsmål er da hvorledes denne kan utnyttes på en fornuftig måte. Meg synes viktig at en finner ”kjøreregler” som i den grad vi ser i dag kan ta hensyn til fremtiden og gir en rimelig vinst for Høvringen som helhet. Dette har også vært intensjonen med reguleringsplanen for Høvringen. Området er delt inn i sentrumsområde, hytteområder og friluftsområder. Infrastrukturen er bygget opp ved tradisjonell bruk av sentrumsområdet og kloakkering er gjennomført her. Når en nå ønsker å nyttegjøre seg grunnlagsinvesteringer utover i hytteområdene vil det være riktig å se dette i sammenheng og i forhold til reguleringsplanen.

I planen er det regulert til hytter i alle retninger omkring renseanlegget, i forskjellig avstand til anlegget og i forskjellig tetthetsgrad. Alle hyttetomter, planlagte og bebygde, bør ha samme mulighet for å tilslutte seg renseanlegget og til samme pris. Dette vil bety at en begrenset kapasitet ikke kan uttømmes uten at det gis en garanti for fremtidig tilknytning. Når eksisterende kapasitet er fullt utnyttet kreves investeringer i anlegget og det må allerede nå planlegges hvorledes utvidelser skal bekostes. Likeledes må det utarbeides planer for hvorledes ledningsnett til alle hytteområdene skal utbygges og bekostes.

Når jeg er litt reservert til tanken om å ”åpne slusene til markedspris” så er det altså ikke for å stenge noen ute fra anlegget men i et forsøk på å tenke litt fremover.

Høvringen den 18.juni 2008

Med hilsen
Sæmund Skjelle